

## Markt Remlingen

# Niederschrift über die Sitzung des Marktgemeinderates Remlingen

Sitzungsdatum: Dienstag, den 27.01.2015

Beginn: 19:00 Uhr Ende 21:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal, Rathaus Remlingen

#### Tagesordnung:

#### Öffentlicher Teil

- 1 Wasserversorgung Markt Remlingen Umbau und Erweiterung des Hochbehälters Optimierung des Wassernetzes
- 2 Verschiedenes Mitteilungen Anfragen

### **Anwesenheitsliste**

#### Vorsitzende/r

Elze, Klaus

#### **Marktgemeinderäte**

Ehehalt, Jürgen

Emmerich, Fritz

Fischer, Richard Dr. rer. nat.

Heidrich, Gerhard

Leichtlein, Friedrich

Schlereth, Petra

Schneider, Jürgen

Schumacher, Günter

Schwab, Harald

Stenke, Burkhard

Wehr, Christiane

#### Schriftführer

Winzenhöler, Manfred

#### **Gäste/Referenten**

Eick, Andrea zu TOP 1 öffentlich

#### <u>Presse</u>

Main-Post GmbH & Co.KG

#### Abwesende und entschuldigte Personen:

#### <u>Marktgemeinderäte</u>

Haus, Manuel entschuldigt

#### Öffentlicher Teil

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung stellte der Vorsitzende fest, dass alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und das Gremium beschlussfähig ist.
Nachdem gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift aus der Sitzung vom 20. Januar 2015 keine Einwände erhoben wurden, gilt die Niederschrift als genehmigt.

TOP 1 Wasserversorgung Markt Remlingen - Umbau und Erweiterung des Hochbehälters - Optimierung des Wassernetzes

#### Sachverhalt:

Der Vorsitzende begrüßt Frau Eick vom Ing.-Büro Arz Ingenieure.

In der Sitzung des Marktgemeinderates am 03.04.2014 wurde der technische Stand und die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der öffentlichen Wasserversorgungsanlage durch das Ing.-Büro Arz Ingenieure in seinen Grundzügen vorgestellt.

Nach Auswertung der Grundlagenermittlung und Fortführung der Planung stellt sich der Umbau und Erweiterungsbedarf am Hochbehälter wie folgt dar:

Das Speichervolumen ist von derzeit 500 m³ auf 650 m³ zu erhöhen. Die Kapazitätserweiterung kann durch einen Umbau des bestehenden Hochbehälters realisiert werden. Einen Neubau des Hochbehälters –wie zunächst angedacht- erachtet das Ing.Büro Arz für nicht notwendig und unwirtschaftlich.

Von Herrn Marktgemeinderat Fischer wird angeregt, dass vom Ing.-Büro eine Vergleichsberechnung hinsichtlich den Baukosten zwischen dem nun vorgesehen Umbau des bestehenden Hochbehälters und einem Neubau des Hochbehälters ausgearbeitet wird.

Frau Eick sagt zu, bis zur nächsten Sitzung des Marktgemeinderates am 03.03.2015 eine entsprechende Gegenüberstellung der Kosten vorzulegen.

#### Zeitlicher Ablauf:

- 1. Quartal 2015
- Fertigstellung der Gesamtplanung mit Kostenschätzung
- Freigabe der Planung zur Umsetzung durch den Marktgemeinderat
- 2. Quartal 2015
- Anschluss des Baugebietes "Hasenknückel" an die bestehende Hochzone
- 3./4. Quartal 2015
- Beginn der Bauarbeiten am Hochbehälter

Termin noch unbestimmt

- Leitungsauswechslung in den betroffenen Straßen, beginnend in der "Hans-Gebhardt-Straße"

#### Weitere Vorgehensweise:

Bis Ende März wird die gesamte Entwurfsplanung für die Verbesserung der Wasserversorgungsanlage fertiggestellt und mit entsprechender Kostenschätzung dem Marktgemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

Der Marktgemeinderat ist mit der weiteren Vorgehensweise einverstanden.

#### TOP 2 Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen

Keine Geschäftsfälle.

gez. Klaus Elze Vorsitzender gez. Manfred Winzenhöler Schriftführer